

Installationsadresse: _____ Matr. nr. _____

Installationsejers navn: _____ Tlf. nr. _____

Betalingsadresse: _____ Tlf. nr. _____

Aut. Varmeinstallatør: _____ Tlf. nr. _____

Under visse betingelser kan der opnås tilskud ved energiforbedring, kontakt Lars Pedersen, 59 57 17 51

Nyt stik	<input type="checkbox"/>	Nyt hus	<input type="checkbox"/>
Nyt stik	Se bilag 8	Konvertering fra elvarme	<input type="checkbox"/>
Stik omlægges	<input type="checkbox"/>	Oliefyr	<input type="checkbox"/>
Stik fjernes	<input type="checkbox"/>		
Udskiftning af installation på primærside jf. punkt 10.2	<input type="checkbox"/>		

Brugsvandsopvarmningssystem	Beholder <input type="checkbox"/>	Veksler	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------------	---------	--------------------------

Forsyningsområde	Tryktrin 6 <input type="checkbox"/>	Tryktrin 16	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Udlevering af indføringsrør samt bilag 3	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----	--------------------------

Afstandsregler for hovedventiler i teknikskab overholdt jf. bilag 2.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----	--------------------------

Afstandsregler for hovedventiler udenfor teknikskab overholdt jf. punkt 2.7			
Fri areal 1x1m foran og 0,7m over hovedventiler	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>

Afstandsregler for måler placeret udenfor teknikskab overholdt jf. punkt 4.4			
Placeres fra 0,8m til 1,2m over færdig gulv	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>

Afstanden mellem hovedventiler og måler er maksimalt 2m	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----	--------------------------

Dimensionerende temperatursæt- primær side:			
Rumvarmeveksler _____ / _____	Brugsvandsopvarmning	_____ / _____	

Dimensionerende temperatursæt - sekundær side:			
Rumopvarmning _____ / _____	Brugsvandstemperatur	_____	

Etage areal totalt _____ m ²	Heraf opvarmet _____ m ²
---	-------------------------------------

Areal af kældre, udhus, garager med opvarmning _____ m ²

Ombygning / Tilbygning Areal med varmeinstallation _____ m ²

Installeret effekt _____ kW	Dato for forventet / ønsket tilslutning _____
-----------------------------	---

 Varmeinstallatørens underskrift og stempel

 Ejers underskrift

Anlægget udføres og trykprøves i henhold til varmforsyningens almindelige og tekniske bestemmelser.

Trykprøvning skal synes af Kalundborg Varmeforsyning A/S før ibrugtagning
UDFYLDES AF KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S

Modtaget af varmforsyningen	dato/navn _____
-----------------------------	-----------------

Pasrør/følerlommer udleveret	dato/navn _____
------------------------------	-----------------

Elboks udleveret	dato/navn _____
------------------	-----------------

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser samt tilmelding og anvisning

Der er monteret og etableret forsyning til elboks	Ja <input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----	--------------------------

Trykprøvet med	9 bar <input type="checkbox"/>	24 bar	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------------	--------	--------------------------

Bemærkninger

Installationen er ikke godkendt	<input type="checkbox"/>	_____
---------------------------------	--------------------------	-------

Installationen er midlertidigt godkendt	<input type="checkbox"/>	_____
---	--------------------------	-------

Installationen er godkendt	<input type="checkbox"/>	_____
-----------------------------------	--------------------------	-------

Dato

Kalundborg Varmeforsyning A/S